

Minden állomáson 2 Hűtőgép és 2x2 léghűtéses kondenzátor a lenti típusok kivéve a Móriczon más típus

HŰTŐGÉPHÁZ, FOLYADÉKHŰTŐK	YORK_YCWP-RC-35-STD	8
VONALISZELLŐZŐ CSATORNA, KONDENZÁTOROK	YORK-GÜNTNER_GVV-065.1A/3-LD.E	16

Bocskai állomás

Szint	Helyiség	Típusa	0	
A	108	ÁLLOMÁSI ÜGYELET	YORK YFCN HC 630 vízszintes	1
A	109	GSM SZOLGÁLTATÓK	YORK YFCN VC 630 függ	2
A	124	KAPCSOLÓHELYISÉG, SZELLŐZŐ	YORK YFCN VC940 függ	2
A	126	SZELLŐZŐCSATORNA, VONALI	YORK_SPLIT kültéri_ENJC 24 FS (2,5 kW; 230V)	0
A	129	KAPCSOLÓHELYISÉG, ÁDI	YORK YLIV 224/4 függ	1
P+1	206	LK3 SZELLŐZŐGÉP, Elektro terek 1400 m3/h	légkezelő kalorifer	
P+1	207	TARTÓZKODÓ	YORK YFCN HC 430 vízszintes	1
P+1	208	DOHÁNYZÓ	YORK YFCN HC 430 vízszintes	1
P+1	213	TARTÓZKODÓ, ELEKTRIKUSI, B	YORK YFCN HC 330 vízszintes	1
P+1	214	KAPCS. HELYISÉG, ÁRAMELLÁTÁS	YORK YLIH 224/4 vízsz	2

A	108	TARTÓZKODÓ, FKF	YORK YFCN 430 VC függ	1
A	113	KAPCSOLÓTÉR - VILLAMOS ÁRAMÁTALAKÍTÓ	YORK_SPLIT beltéri_EOKC 24 FS	2
A	126	SZGÉPHÁZ, ALULJÁRÓ (SZ9) 1300 m3/h	légkezelő kalorifer	0
A	133A	LESZÁMOLÓ H	YORK YFCN HC 630 vízszintes	1
A	133/E	TEAKONYHA	YORK YFCN HC 330 vízszintes	1
A	133/F	IRODA	YORK YFCN HC 430 vízsz	1
A	133/H	PÉNZTÁR	YORK YFCN HC 330 vízszintes	1
A	133/I	PÉNZTÁR	YORK YFCN HC 330 vízszintes	1
A	138	ÁLLOMÁSI ÜGYELET	YORK YFCN HC 730 vízszintes	1
A	138A	KAPCSOLÓHELYISÉG ADI	YORK YLIV 224/3 függ	2
A	141	TARTÓZKODÓ	YORK YFCN 430 VC függ	1
A	143	DOHÁNYZÓ	YORK YFCN 430 VC függ	1
A	165	AKNAHELYISÉG	YORK_SPLIT kültéri_ ENJC 24 FS (230 V, 3500 W)	0
P+3	301	KAPCSOLÓHELYISÉG, SZELLŐZŐ	YORK YFCN CD 930 vízsz	2

P	606	AKKU HELYISÉG 350 m3/h	légkezelő kalorifer	1
			Összesen	43

Népszínház állomás

P+3	202	TARTÓZKODÓ	YFCN HC 330 vízsz.	1
P+3	204	ÁLLOMÁSI ÜGYELET	YFCN HC 530 vízsz.	1
P+3	206	ÁDI SZERELVÉNYSZOBA	YLIV 226/3 függ	2
P+3	207	KAPCS.HELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN HC 630 vízsz	2
P+3	217	TARTÓZKODÓ	YFCN HC 330 vízsz.	1
P+3	218	DOHÁNYZÓ	YFCN HC 330 vízsz.	1
P+2	305	KAPCS.HELYISÉG, SZELLŐZŐ	YFCN VC 940 függ	2
P+2	306	SZELLŐZŐGÉPHÁZ ÜZEMI 1 (8330 m3/h)	légkezelő kalorifer	
P+2	313	TÁVKÖZLÉSI SZERELVÉNYSZOBA	YLIV 224/4 függ	3
P+2	314	GSM SZOLGÁLTATÓ	YFCN VC 740 függ	2
P+2	320	SZELLŐZŐGÉPHÁZ ÜZEMI 2 (1390 m3/h)	légkezelő kalorifer	
P+2	322	KAPCS.HELYISÉG, SZELLŐZŐ	YFCN CD 940 függ	2
P+2	324	KAPCS.HELYISÉG, SZELLŐZŐ	YFCN HC 740 vízsz.	2
P+1	404	KAPCS.HELYISÉG, ÁRAMELLÁTÁS	YFCN HC 840 vízsz.	2

A	116	SZELL.GÉPHÁZ ÜZEMI (SZ-7) V=1340 m3/h	légkezelő kalorifer	
A	119	KAPCSOLÓHELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN VC 130 függ	2
A	147	ÁLLOMÁSI ÜGYELET	YFCN HC 740 vízsz	1
A	158	KAPCSOLÓHELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN HC 230 vízsz	2
A	160	KAPCSOLÓHELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN HC 230 vízsz	2
A	162	KAPCSOLÓHELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN HC 230 vízsz	2
A	164	KAPCSOLÓHELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN HC 230 vízsz	2
AB	281	KAPCSOLÓHELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN HC 230 vízsz	2
A	184	ÁDI SZERELVÉNYSZOBA	YLIV 226/3 függ	2
A	185	ALULJÁRÓ FELÜGYELET	YFCN HC 330 vízsz	1
P+1	206	MŰHELY, KARBANTARTÓ	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	207	TARTÓZKODÓ	YFCN HC 330 vízsz	1
P+1	208	DOHÁNYZÓ	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	220	SZELL.GÉPHÁZ, ÜZEMI (SZ-2) V=4400 m3/h	légkezelő kalorifer	
P+1	220	SZELL.GÉPHÁZ, ELE (SZ-3) V=1340 m3/h	légkezelő kalorifer	

P+1	255/2	IRODA	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	255/14	TARTÓZKODÓ	YFCN HC 330 vízsz	1
P+1	255/15	DOHÁNYZÓ	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	256/12	TARTÓZKODÓ, ELEKTRIKUSI	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	256/14	MŰHELY, ERŐSÁRAM	YFCN HC 330 vízsz	1
P+1	256/16	MŰHELY, ELEKTRONIKA	YFCN HC 330 vízsz	1
P+1	256/18	IRODA	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	256/19	DOHÁNYZÓ	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	256/20	TARTÓZKODÓ	YFCN HC 230 vízsz	1
P+1	256/22	MŰHELY, ERŐÁTVITEL	YFCN HC 330 vízsz	1
P	312	TARTÓZKODÓ, PRB.FUTÁSSZEM.	YFCN HC 330 vízsz	1
P	313	TARTÓZKODÓ, VONATVEZETŐ	YFCN HC 330 vízsz	1
P	314	TARTÓZKODÓ, VÉDELMI SZOLG.	YFCN HC 330 vízsz	1
P	315	IRODA, VONATVEZETŐ MŰSZAK	YFCN HC 330 vízsz	1
P	317/A	TRANSZFORMÁTOR, SEGÉDÜZEMI	YORK YLIV 228/3 függ.	2
P	317/B	TRANSZFORMÁTOR, SEGÉDÜZEMI	YORK YLIV 228/3 függ.	2
P	318	TRANSZFORMÁTOR, VONTATÁSI	YORK YLIV 228/3 függ.	4
P-1	405	KAPCSOLÓHELYISÉG, MOZGÓLÉPCSŐ	YFCN HC 330 vízsz	2

Karbantartandó eszköz megnevezése	Tétényi úti állomás	
	db	
Folyadékhűtő	3	12
Légkezelő	5	12
Fan coil berend.	20	6
Hűtőkör szivárg.vizsg.	3	1
Összesen:	31	
	Gellért tér állomás	
	db	
	2	12
	3	12
	38	6
	4	1
	5	2
	52	
	Keleti pu. állomás	
	db	
	2	12
	2	12
	9	12
	51	6
	4	1
	2	2
	70	
	Fővám tér állomás	
	db	
	2	12
	4	12
	27	6
	4	1
	8	2
	45	
	Kálvin tér állomás	
	db	
	2	12
	10	12
	38	6
	4	1
	6	2
	60	