



Nem használt oszlopok bontása

(BKV Zrt. T-131/17)

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK III. KÖTET

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2017.

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

Nem használt oszlopok bontása

Az önkormányzati és lakossági elvárások alapján a – balesetveszélyes vagy utcaképbe nem illő – nem használt oszlopokat meg kell szüntetni. Oszlopcserék esetén a régi oszlop bontása nem történt meg minden esetben azonnal, mert csak jóval később szerelt át az idegen használó (3. fél).

A BKV Zrt. Villamos Áramellátási Szolgálatának alapján kijelölt – már nem használt oszlopok bontása szükséges.

A bontás során a villamos és trolibusz forgalma nem zavarható.

Elsodrési határra figyelemmel kell lenni.

Elsodrési határon belül csak üzemszünetben lehet munkát végezni.

A kijelölt oszlopot el kell bontani és a BKV által kijelölt helyre kell szállítani.

Tervezett leadóhelyek:

FE-FERRUM Kft. telephelye (1106 Budapest, Jászberényi út 18-22.)

BKV Zrt. V210 raktára (1101 Budapest, Üllői út 106/b)

A bontás során az oszlopot lehet darabolni (gyorsdaraboló, gáz-oxigén, stb.)

Az oszlop bontását talajszint mínusz 20 cm-ig kell elvégezni!

A kitermelt sítet a Vállalkozónak a megfelelő lerakóhelyre kell szállítania.

A bontási munka végén a környezetet a vonatkozó előírásoknak megfelelően (pl: Önkormányzati előírás – járda helyreállításra) kell elvégezni.

Minimális rendelési mennyiség: 10 db