

Műszaki leírás

Karbantartási periódusok:

A tűzoltó készülékek alapkarbantartását a mindenkor érvényben lévő BKV Zrt. Társasági Tűzvédelmi Szabályzatában meghatározott ciklusidőnként kell elvégezni. A karbantartási ciklusidő jelenleg a közösségi járműveken és, a belszolgálati járműveken készenlétben tartott tűzoltó készülékek esetében 3 hónap, illetve az épületek, építmények védelmét szolgáló tűzoltó készülékek esetében 6 hónap.

A szerződés időtartama alatt bekövetkezett ciklus időváltozások miatt az Ajánlattevő ellentételezéssel, áremeléssel nem élhet.

Cserekészülék:

Vállalkozó a javításra elvitt tűzoltó készülék helyett - igény szerint - köteles ugyanolyan típusú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket biztosítani azt a készenléti helyre szállítani és elhelyezni.

Tűzoltó készülékek selejtezése:

Vállalkozó köteles a tűzoltó készülék selejtezését szakmühelyében elvégezni, a készülék oltóanyagát kiüríteni, az üres készüléket roncsolással (fúrással) használhatatlanná tenni és azt az üzemeltetőnek átadni.

Szakember, BM OKF engedély:

Vállalkozó köteles az ajánlati felhívásban előírt 3 fő szakemberrel és a hatályos jogszabály szerinti BM OKF nyilvántartásba vette, mely nyilvántartásban szerepelnie kell a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt.

Változás bejelentési kötelezettség:

Amennyiben a szerződéskötést követően a szakemberek személye megváltozik, úgy Vállalkozó köteles haladéktalanul bejelenteni az új szakember nevét, születési dátumát.

Ugyanígy köteles Vállalkozó bejelenteni a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személy megváltozását, az új kapcsolattartó nevét, elérhetőségeit.