

Kiegészítő tájékoztatás II.
TB-348/17.
Mozgólépcső beszerzés, korszerűsítés

1. kérdés: *„Az Árpád híd állomás mozgólépcső csere eljáráshoz megküldött dokumentációt megkaptuk és a feldolgozás és ajánlatkérés során az alábbi ellentmondást fedeztük fel. A kiírás egyértelműen $H= 5600$ mm emelőmagasságú mozgólépcsőt tartalmaz a terveken viszont a beépítendő berendezés emelőmagassága $H=5300$ mm. A rajzon és a műszaki leírásban is. Kérjük válaszukat ,hogy melyik adatot használjuk az ajánlatkérésnél.”*

1. válasz: Ajánlatkérő az ellentmondás feloldása érdekében méréseket végzett. A mérésről készült jegyzőkönyvet és annak mellékletét érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja jelen tájékoztatással egyidejűleg, továbbá Ajánlatkérő a honlapján is hozzáférhetővé teszi tárgyi közbeszerzési eljárás dokumentumainál. A kérdéses emelőmagasság megerősítése érdekében Ajánlatkérő helyszíni felmérést végzett a mellékelt mérési jegyzőkönyvnek megfelelően. Mindezek alapján megerősítjük, hogy az emelőmagasság 5,3 méter.

Ajánlatkérő megítélése szerint az eredetileg meghatározott ajánlattételi határidőig az ajánlattevőknek megfelelő idő áll az ajánlattételhez rendelkezésre, így a Kbt. 52. § (5) bekezdésére figyelemmel az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő nem módosítja.

Kérem, hogy árajánlatuk benyújtásakor a fenti kiegészítő tájékoztatásban meghatározottakat szíveskedjenek figyelembe venni.