

1. számú melléklet Villamos váltófűtések korszerűsítése

Műszaki követelmények (diszpozíció) meghatározása

„A” vagy „B” típusú villamos váltófűtés vezérlőszekrény kiegészítése:

1. VVF1 automata egységpanellel
2. VVF1-CSAS kiegészítő modullal
3. VVF1-GSM kiegészítő modullal

Az egyes tételsorok részletes magyarázata:

1. sorszám

A BKV Zrt. ...
... tesztüzemre telepített VVF1 automata egységpanellel megegyező típusú panel beépítése (feladata a váltófűtés automatikus vezérlése a környezeti hőmérséklet függvényében. A panelen beállítható különböző paraméterek függvényében több kapcsolási karakterisztikát lehet megvalósítani).

A tétel ára az egységpanel mellett tartalmazza telepítésének, beüzemelésének, tesztelésének és valamennyi egyéb járulékos költségének az árát.

2. sorszám

A VVF1-CSAS kiegészítő modul beépítése. (A modul beépített „túl magas áram” figyelési funkciójával védelmet nyújt a villamos felsővezeték feszültségének ingadozásából fakadó fűtőszál meghibásodások ellen. „Zárlati áram” figyelésével védelmet nyújt a fűtőszál, vagy a kábelezés meghibásodásból fakadó zárlatok ellen. Áramfigyelő és mérő funkcióival lehetővé teszi a távdiagnosztikát, a hibák gyors és pontos megállapítását)

A tétel ára a modul mellett tartalmazza telepítésének, beüzemelésének, tesztelésének és valamennyi egyéb járulékos költségének az árát.

3. sorszám

A VVF1-GSM kiegészítő modul beépítése (segítségével valósítható meg a GSM SMS rendszerű távfelügyelet és távdiagnosztika).

A tétel ára a modul mellett tartalmazza telepítésének, beüzemelésének, tesztelésének és valamennyi egyéb járulékos költségének az árát.