

## 8. Számú melléklet

### Az „A” és a „B” típusú szekrények ismertetése

#### „A” típus

Tápellátás: 600V

Szekrény típusa, mérete: Kábeelosztó szekrény, Nkt-00-KVS400 476×865×338mm

Kapcsolás típusa: szekrénybe helyezett kézi kapcsolókkal

Kapcsoló típusa: P40 (jelenlegi típus: M. P-SOL20 PV szakaszoló kapcsoló 20 A DC)

Biztosítékok: 10A főbiztosíték, fűtőszálanként 1-1 darab 4A-es fűtőszál biztosíték

Egyéb: váltónként 1-1 darab 10A-es analóg (mutató) mérőműszer

#### „B” típus

Tápellátás: 230V

Szekrény típusa, mérete: Kábeelosztó szekrény, Nkt-11-KVS400 806×865×338mm

Kapcsolás típusa: a tabulátor kezelő helyiségből távvezérléssel

Kapcsoló típusa: DIL052 mágneskapcsoló

Biztosítékok: 10A főbiztosíték, fűtőszálanként 1-1 darab 4A-es fűtőszál biztosíték

Egyéb: érintésvédelmi relé