

#### A karbantartáskor elvégzendő feladatok:

- berendezések funkcionális próbája,
- minden funkcionális egység ellenőrző szemléje
- minden funkcionális egység és nyitószervezet tisztítása, olajozása
- a kioldóelemek (szelepek, hőkioldó üvegek) tisztítása
- szerkezetek víztelenítése
- CO<sub>2</sub> nyomópalackok átvizsgálása és a szabványos súlyvesztés felett külön díjazás ellenében történő cseréje
- a szerkezet működéséhez szükséges szerkezetek, külön díjazás ellenében történő cseréje
- záró ellenőrzés, üzembe helyezés
- karbantartási jegyzőkönyv felvétele

#### Karbantartási feladatok dokumentálása:

1. Karbantartási feladatok elvégzése előtt karbantartási szerződés köttetik, melyben szerződő felek rögzítik tárgyi munkán elvégzendő feladatokat.
2. CO<sub>2</sub> patronok súlyvesztésének ellenőrzése mérleg segítségével történik. Amennyiben 10% feletti a patron súlyvesztése, akkor a súlyvesztéses patron új 100%-os súlyú patronra cseréljük.

Az összes leírt patronon feltüntetjük a mérés időpontját és a patron mért súlyát.

3. A kézi próbanyitás évről évre más riasztószekrényből történik. A munka helyszínén a riasztószekrény belső felén feltüntetjük a nyitás dátumát, és a próbanyitás után az elhasznált patron kicseréljük.
4. Elvégzett RWA-rendszer karbantartását karbantartási munkalapon jegyzőkönyvezzük, s minden rendkívüli esemény rögzítésre kerül, melyet mindkét szerződő fél aláír. Hydroproof Kft részéről szerepel a karbantartó személy neve is.

---