

Műszaki diszpozíció

A szerződés tárgyára vonatkozó műszaki követelmények meghatározása:

A kiírt feladatok teljesítését érvényes BMR és Belépési és munkavégzési engedély alapján lehet végezni. A konkrét munka megkezdésére az üzemmel történő egyeztetés után kerülhet sor.

A jelenlegi kábellel azonos vagy jobb műszaki jellemzőkkel rendelkező halogénmentes kábelt kérünk beépíteni.

Az új kábelek nyomtatásáról szóló és a szigetelési jegyzőkönyvet a mérést követően azonnal szükséges elvégezni és nyilatkozni üzembe vehetésükről.

Teljes mennyiség:

Szakaszazonosító	Kábeltípus	Kábelhossz (m)
KKI 1B	SZAQrKVM	17
KKI 1V	SZAQrKVM	16
KKI 3V	SZAQrKVM	20
POT 1Sü	SZAQrKVM	12
POT 2Sü	SZAQrKVM	11
NVT 1B	SZAQrKVM	30

Átadási jegyzőkönyv mellékleteként a nyomtatási jegyzőkönyveket 4 példányban nyomtatva, és 2 db példányban elektronikusan kérjük biztosítani.