

**Kérdés 1.:**

„Ajánlattevő adhat-e több ajánlatot tárgyi eljárásban?”

**Válasz 1.:**

Ajánlattevő nem adhat több ajánlatot tárgyi eljárásban.

**Kérdés 2.:**

„A megküldött Vállalkozási Keretszerződés módosítására milyen módon van lehetőség?

A kivitelezéshez szükséges alábbi feltételeket Ajánlatkérő tudja-e biztosítani?

„Megrendelő köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket Vállalkozó, illetve alvállalkozó részére biztosítani, különös tekintettel a munkaterületre való bejutásra, víz és áram-vételezési lehetőségre, a munkavégzés során használt alap és segédanyagok valamint a használt szerszámok és a keletkező hulladék ésszerű körülmények közti helyszínen történő tárolására, a buszok egyszerű azonosíthatóságára, 10 Celsius fok alatti környezeti hőmérséklet esetén a buszok fűtésére, igény esetén azok mozgatására, a munkaterület átadására/átvételére jogosult személy folyamatos biztosítására.” ”

**Válasz 2.:**

A kivitelezéshez szükséges alábbi feltételeket Ajánlatkérő tudja biztosítani, a műszaki leírás a kért ponttal kiegészítésre kerül.

**Kérdés 3.:**

„A műszaki követelményeknél meghatározott: „... 200 $\mu$   $\pm$ 10% teljes vastagságú (fólia+ragasztó) víztiszta, vagy szürke (N1050 SR típusú, vagy vele egyenértékű) fóliával...” részsel kapcsolatban:

Szürke árnyalatú fólia esetében a kisebb vastagság is megfelelő?

- Ismereteink szerint a megjelölt fólia típus (N 1050 SR) vastagsága nem teljesíti a 200 $\mu$   $\pm$ 10%-os feltételt.”

**Válasz 3.:**

Az Ajánlattételi felhívás ezen pontjánál Ajánlatkérő vaglyagosságot írt elő. A 200 $\mu$   $\pm$  10% a víztiszta fóliára vonatkozik.

**Kérdés 4.:**

„A műszaki követelményeknél meghatározott: „... 200 $\mu$   $\pm$ 10% teljes vastagságú (fólia+ragasztó) víztiszta, vagy szürke (N1050 SR típusú, vagy vele egyenértékű) fóliával...” részsel kapcsolatban:

Szürke árnyalatú fólia esetében az (N1050 SR típusú, vagy vele egyenértékű) egyenértékűséget mely paraméter alapján szükséges meghatározni és milyen toleranciával?

- Például a fényáteresztő képesség  $\pm$ 10%.”

**Válasz 4.:**

A szürke fólia esetében a termék tulajdonságaitól  $\pm 10\%$ -os mértékben eltérő jellemzőket Ajánlatkérő egyenértékűnek ismer el.

**Kérdés 5.:**

*„Az előírt  $200\mu \pm 10\%$  teljes vastagságot több réteg, vagy többrétegű fóliával is lehet teljesíteni?*

*- Például 2 réteg  $100\mu$ -os fóliával.”*

**Válasz 5.:**

A fóliázást kizárólag egy rétegű fóliával lehet kivitelezni.

**Kérdés 6.:**

*„A víztiszta és a szürke fóliázás a pályázat elbírálásakor egyenértékűnek tekintendő?”*

**Válasz 6.:**

A víztiszta és a szürke fóliázás a pályázat elbírálásakor egyenértékűnek tekintendő.