

Iktatószám:	292/115-2	2014/292
Fax/Tel:	11789	
Ügyintéző:	Balláné Farkas Mónika	
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás T-185/14.	

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevő!

Ezúton megküldjük Önöknek a BKV Zrt. T-185/14. számon **Tüzelő- és hőtermelő berendezések rendszeres karbantartása, eseti hibajavítása, szekunder oldali eseti javítások végzése** tárgyban indult közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre adott válaszainkat szíves tájékoztatásul.

1. Kérdés: A pályázat az alábbiak szerint ír elő műszaki ill. szakmai alkalmasságot: „M1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladását megelőző 72 hónap során teljesített, összesen legalább nettó 81 millió forint értékű, kis- és nagy (70 kW-nál nagyobb) teljesítményű gázkazánok karbantartására és/vagy javítására vonatkozó referenciával.” Kérdésünk, hogy a fenti bekezdésben szereplő összesen legalább nettó 81 millió forint értékű referencia az egy szerződésből kell, hogy meg legyen vagy több szerződés összességével is teljesíthető?
1. Válasz: Az alkalmasság igazolását nem feltétlenül egy darab referencialevélnak kell tartalmaznia, hanem az összes csatolt referencialevélnak együttesen.
2. Kérdés: „2.1.1. A karbantartásokon felüli, 50 000,-Ft értéket meg nem haladó eseti javítások elszámolása utólagosan történik”. Kérjük pontosítani, hogy mikor nem tagadhatja meg a megrendelő a teljesítés-igazolás kiadását, illetve azt is, hogyha jogellenesen tagadja meg, akkor annak mi a jogkövetkezménye.
2. Válasz: Adott munka elvégzését követően a Vállalkozónak a munkalapon fel kell tüntetni a beépített, felhasznált anyagokat, azok díját, a munkavégzés idejét (munkaórát) és annak díját. Ezek megfelelőse érdekében, valamint a munka szerződés szerű teljesítése estén Ajánlatkérő (a Megrendelő) a teljesítést igazolja.
3. Kérdés: „6.9. A Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen Keretszerződés időbeli hatályán esetlegesen túlnyúló Megrendeléseket Vállalkozó köteles a jelen Keretszerződésben és a vonatkozó Megrendelésben foglaltaknak megfelelően, külön költségtérítés nélkül teljesíteni.” Amennyiben a megrendelésben a Megrendelő a munkálatok elvégzésért díjazást határoz meg a Vállalkozó részére, úgy ezen összeg kifizetésre kerül a munka elvégzését követően függetlenül a Keretszerződés érvényességétől?
3. válasz: Igen, amennyiben a munka a megrendelt formában munkalappal igazoltan elkészült.
4. Kérdés: A „keretszerződés” alapján az 50.000,-Ft-ot meghaladó javítások esetében a munka elvégzése előtt (a bejelentéstől számított 24 órán belül) árajánlatot kell adni, amely alapján dönt az ajánlatkérő, hogy megrendeli-e, vagy sem? Az ajánlat

elkészítéséhez szükséges a helyszínen felmérni a hibát. Ennek időráfordítása az ajánlatban figyelembe vehető?

4. válasz: Nem.

5. kérdés: „4.6. Eseti javítások esetében a Megrendelő értesíti Vállalkozót a meghibásodásról. Vállalkozónak a meghibásodás bejelentését követően legfeljebb 6 órán belül meg kell kezdenie a hibajavítást a jelen keretszerződés 5.2. pontja szerint figyelembevételével, valamint legfeljebb 24 órán belül meg kell küldenie írásos ajánlatát (a továbbiakban: Árajánlat). Az Árajánlatban rögzített díj tartalmazza a jelen Keretszerződés 1. sz. mellékletében rögzített Rezsioradíj alapján kalkulált vállalkozói díjat, valamint Vállalkozó mindennemű költségét és kiadását. Vállalkozó az Árajánlatot térítésmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, függetlenül attól, hogy az Árajánlatban foglalt munkák a későbbiekben megrendelésre kerülnek-e.” Ha a szükséges árajánlat elkészítési kötelezettsége hétvégére esne, lehetséges, hogy a Vállalkozó csak a hétvégét követő első munkanapon küldi meg az árajánlatot?

5. válasz: Igen.

6. Kérdés: A karbantartásba bevont berendezések műszaki dokumentációit hol, és mikor bocsátja a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére?

6. válasz: A műszaki dokumentációk, kezelési leírás, gépkönyv, kapcsolási rajzok az üzemeltetés helyén megtalálhatóak, az esetlegesen hiányzó műszaki adatlapokat a Vállalkozónak kell beszereznie az általa beazonosítható típus alapján a gyártó képviselőjétől.

7. Kérdés: A porral oltók karbantartása-hitelesítése-újrátöltése bele tartozik-e a végzendő munkába?

7. válasz: Nem.

8. Kérdés: Azok a gáztüzelő berendezések (forró vizes, illetve gőzös kazánok), amelyeknél rendeletben előírják, rendelkeznek-e a kazánbiztonsági engedéllyel, ha igen meddig érvényesek (mikor kell megújítani), illetve a pályázó felelősségi körébe tartozik-e ezek megújítása?

8. válasz: Ajánlatkérő jelenleg nem üzemeltet olyan gázkazánt, amelyhez szükséges a kazánbiztonsági engedély. Amennyiben a későbbiekben ilyen gázkazán üzemeltetésre kerülne, úgy annak engedélyezésének feladata a nyertes ajánlattevő felelősségi körébe tartozik.

9. Kérdés: A karbantartási munkákat ki kell-e terjeszteni (ahol van) a különálló hő központokra, hő elosztókra is?

9. válasz: Nem.

10. Kérdés: A pontforrások működési engedélyének (környezetvédelmi felügyelőséghez történő bejelentése) megléte az üzemeltető felelősségi körébe tartozik. Jól gondoljuk, hogy a pontforrás üzemeltetési engedélyek folyamatosságának biztosítása és a légszennyezés mértéke éves bejelentés elkészítése, illetve az akkreditált mérések jelen pályázatnak nem képezi részét?

10. válasz: Nem képezi részét a pályázatnak.

11. Kérdés: A kazánházi villamos érintés és tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése nem képezi részét a pályázatnak?

11. válasz: Nem képezi részét a pályázatnak, de az újonnan, a nyertes ajánlattevő által beépített villamos betáplálással is rendelkező berendezésekre a berendezést beépítőnek (a nyertes ajánlattevőnek) megfelelőséget igazoló érintés- és tűzvédelmi jegyzőkönyvet kell készítenie.

12. Kérdés: A kémények időszakonként esedékes felülvizsgálata nem képezi részét a pályázatnak?

12. válasz: Nem, de amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése során a kéményekkel kapcsolatos problémát észlel, azt jeleznie kell a megrendelőnek.

Budapest, 2015. április

Üdvözlettel:

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1072 Budapest, Akácfa u. 15.
Dr. Gara Richárd
csoportvezető

