



Iktatószám:	290/ 53 - /2014/290.
Ügyintéző:	Benyó Sándor/12511
Tárgy:	Kiegészítő tájékoztatás
Oldal:	1 oldal

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a(36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevő!

Mellékelten küldöm a BKV Zrt. TB-106/14. számon „**Margit híd 0,4kV-os elosztó berendezések cseréje**” tárgyú közbeszerzési eljárás során a kiegészítő tájékoztatás körében érkezett kérdésekre adott válaszainkat.

- az alagútban lévő szivattyú toldó alu tokozatot ki kell-e cserélni?
Válasz: Igen, kérjük a tokozat cseréjét.
- Az új szivattyú elosztókban legyenek kiépítve a szivattyúk üzemóra számlálói?
Válasz: Igen legyenek kiépítve az üzemóra számlálók.
- a 3 db elosztó helyiségben legyenek kiépítve az elszívó ventilátorok leágazásai és kábelezése? A bejárásnál elhangzott hogy nincs rá szükség viszont a műszaki diszpozícióban kérik a leágazás kiépítését !?
Válasz: Nem kérjük az elszívó ventilátorok leágazásainak, illetve kábelezésének kiépítését.

Kérem a tisztelt Ajánlattevőt, hogy ajánlatát a jelen levélben szereplő válaszaink figyelembevételével szíveskedjen benyújtani a módosító hirdetményben megjelenő határidőig, melyet szintén mellékelten megküldök.

Budapest, 2015. május 22.

dr. Tölgyesi Andrea sk.
osztályvezető