

**Tisztázó kérdés a „Villamos fogyasztásmérő leolvasó és az ahhoz szükséges kiegészítő szoftver beszerzése” eljáráshoz.
(eljárás száma: V-76/15)**

Az Ajánlattételi nyilatkozat szerint az eljárás tárgya Villamos fogyasztásmérő leolvasó és az ahhoz szükséges kiegészítő szoftver beszerzése.

Ugyanakkor az ajánlati árat „.../hó” formában kéri megadni ajánlatkérő, mintha egy szolgáltatás-beszerzés havi díjáról lenne szó.

Kérjük Ajánlatkérőt, hogy pontosítsa a beszerzés tárgyát, a pontosítás függvényében a többi követelményt is (referencia, szállítási határidő, stb.), ha indokolt.

Válasz:

Ajánlatkérő a beszerzendő szoftvert nem megvásárolni, csak üzemeltetni akarja és az ehhez szükséges támogatásra, segítségnyújtásra kíván szerződést kötni. Ennek a szolgáltatásnak a havi díját kérjük megajánlani.

**Tisztázó kérdések és az arra adott válaszok a „Villamos fogyasztásmérő
leolvasó és az ahhoz szükséges kiegészítő szoftver beszerzése
(eljárás száma: V-76/15)” eljáráshoz.**

1. **kérdés:** Kérjük erősítsék meg, hogy minden mérőhely rendelkezik kiépített modemmes vagy hálózatos kommunikációs lehetőséggel, azaz ezek kiépítése nem vállalkozó feladata.

Válasz: Minden mérőhely rendelkezik modemmes kommunikációs rendszerrel analóg vonalas vagy gsm-es eléréssel. Igény a helyi optikai kiolvasás lehetősége.

2. **kérdés:** Kérjük adják meg a mérők darabszámát, pontos típusát, a modemmes és hálózatos elérések megoszlását.

Válasz: Jelenleg kb. 180 mérőről van szó, mind modemmes elérésű, illetve helyi optikai kiolvasású. A darabszám folyamatosan bővíthet, hazai áramszolgáltatók által használt típusok vegyesen (SL7000; ZMB; ZMD; ACE; stb.)

3. **kérdés:** Azon műszaki követelmény, hogy a mérő legyen képes az adatok excel **illetve** access konverziójára pontosan hogyan értelmezendő?

- a) excel **és** access, vagy
- b) excel **vagy** access konverzió az elvárás?

Válasz: Excel konverzió a minimum elvárás.

4. Amennyiben a feladat szerződésszerű ellátásához előzetes fejlesztési igény kapcsolódik, ennek megtérülése a határozatlan futamidő mellett nem kalkulálható. Kérjük Ajánlatkérőt, hogy határozzon meg minimum szerződéses futamidőt.

Válasz: Minimum szerződéses futamidő 1 év, de a szerződést Társaságunk az ajánlati felhívásnak megfelelően határozatlan időre, 30 napos rendes felmondással kívánja megkötni. Fejlesztési igény az új áramszolgáltatói mérők rendszerbe illesztése lehet.