

**Tisztázó kérdés a „Erőátviteli és vontatási kábelek hibaelhárítása” eljáráshoz.
(eljárás száma: T-114/15)**

Kérdés:

Ajánlatkérő III.2.3. M.2. pontban kért 1 fő nagyfeszültségű kábelszerelő szakembert kér alkalmasság igazolására.

Kérdésünk, hogy a nagyfeszültségű kábelszerelő helyett ajánlatkérő elfogad-e közepfeszültségű kábelszerelőt, mivel a munka a műszaki leírása alapján max. közepfeszültség alatt történik.

Válasz:

Tekintettel a 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet mellékletének 2.2.2 pontjára, mely szerint a közepfeszültség fogalma a nagyfeszültség meghatározásán belül kerül megfogalmazásra, ajánlatkérő elfogadja a közepfeszültségű kábelszerelőt az alkalmasság igazolására.