

## MŰSZAKI LEÍRÁS

Követelmény a készülékek három évig tartó megbízható üzemeltetési állapota.

Az azbeszt tartalmú alkatrészeket a felújítás során ki kell cserélni, majd – az azbeszt tartalmú alkatrészek cseréjét követően – a készülékek eredeti működőképességét, műszaki paramétereit kell helyreállítani.

A javítás során azbeszt tartalmú alkatrészeket, anyagokat nem szabad alkalmazni.

Azok az alkatrészek, amelyek a készülék üzeme során villamos ívhatásnak vannak kitéve csak azbesztmentes íválló anyagból készülhetnek.

A felhasználásra kerülő anyag ívállóságát független tanúsító által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

A javított alkatrészeket legalább négy évig az üzemi körülmények között is megmaradó és jól olvasható jelöléssel kell ellátni. A jelölés tartalmazza a Vállalkozó azonosítóját és a beszállítás időpontját. Amennyiben az előírt követelményeknek megfelelő jelölés az alkatrészen nem helyezhető el, azt a csomagoláson kell alkalmazni.

Az alkatrészeket olyan csomagolásban kell beszállítani, amely megvédi azokat a szállítás és a tárolás során mindennemű károsodástól és szennyeződéstől.