

Iktatószám: 255 / 84 - 1 / 2015 (205)
Fax/Tel: 11789
Ügyintéző: Balláné Farkas Mónika
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás T-436/14

Kérjük, hogy jelen levelünk kézhezvételéről a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre írásban visszajelezni szíveskedjen.

Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg, kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!

Tisztelt Ajánlattevő!

Ezúton megküldjük Önöknek a BKV Zrt. T-436/14. számon **Áramátalakító berendezések alkatrészeinek beszerzése** tárgyban indult közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekre adott válaszainkat szíves tájékoztatásul.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ajánlattevőt, hogy a jelen „Kiegészítő tájékoztatás” az Ajánlattételi dokumentáció 1. számú kiegészítő tájékoztatásaként az Ajánlattételi dokumentáció részévé válik.

1. Kérdés: Ezúton kérünk pontosítást az alábbi tételeknél:

4249117319	Távvezérlő egység	6ES7613-1CA01-0AE3,SIMATIC C7-613 kifutott
4249117025	Panel PC-670 24V	6AV7725-3BA10-0AGO (WINDOWS XP volt telepítve, milyen programmal legyen kompatibilis, WINDOWS 7 stb ?)
4249117039	TIM 3V tv modul	6NH7808-3AA00 kifutott
4249117129	Kompakt vezérlő Siemens 6ES7	GES7-313-6SE01-0ABO PLC CPU típuselírás van. (6GE01-0AB0, vagy 6CE01-0AB0 lehet)
4249117028	LINESTRA szekrényvilágítás 35W	PS4103.350 forgalmazása 2013. augusztusától megszűnt (követő típus nélkül)

1. Válasz: Az alábbi táblázat „azonosító” oszlopában pontosítottuk a tételek műszaki adatait:

Cikkszám	Megnevezés	Azonosító
4249117319	Távvezérlő egység	6ES7313-5BG04-0AB0, 6AV6647-0AH11-3AX0, 6AV2123-2GA03-0AX0,
4249117025	Panel PC-670 24V	6AV7240-3DC07-6HA0 SIMATIC IPC 477D, 19" TOUCH DISPLAY; 4 USB (BACK) + 1 USB (FRONT), ETHERNET (10/100/1000); PROCESSOR: CORE I3-3217UE; 2 X GBIT ETHERNET (IE/PN); MEMORY EXTENSION: 4 GB; EXTENSION (HW): 1X RS232; W/O PCIE; OPERATING SYSTEM: WINDOWS 7 ULTIMATE, 64BIT (telepítve); MASS STORAGE CHANGEABLE: DVD; MASS STORAGE INTERNAL: SSD 80 GB STANDARD (MLC);
4249117039	TIM 3V tv modul	6AG6003-1BA03-4CA0 CPU-315-2PN/DP

Cikkszám	Megnevezés	Azonosító
4249117129	Kompakt vezérlő Siemens 6ES7	6ES7 313-6CE01-0AB0
4249117028	LINESTRA szekrényvilágítás 35W	RITTAL SZ 4139.350

2. a) Kérdés: A modem és az érintő panellel kapcsolatban műszaki pontosítást kérnének (rendelési szám):

MODEM	7VR9201, KS2000i
Érintő panel	HMI helyi megjelenítő érintő panel

2.a) Válasz: Az alábbi táblázatban pontosítottuk a tételek műszaki adatait

MODEM	7VR9201, KS 2000i 7VR60 TK 90 63 250, 6EP8015-0GA00
Érintő panel	HMI helyi megjelenítő érintő panel, 6AV6642-0BC01-1AX1

2. b) Kérdés: két termékről további műszaki pontosításra lenne szükség:

GES7-313-6SE01-0ABO nem megfelelő rendelési kód. A következő kettő lehetséges: 6ES7-6BE... vagy 6ES7-6CE...
6AV7725-3BA10-0AG0 kifutott termék, a kiváltóhoz szükséges a néhány műszaki információ: Operációs rendszer követelmény (Win XP, Win 7) memória, processzor, háttértár, előre telepített szoftverek szükségesek-e?

2.b) Válasz: Lásd az 1. válaszban a 4249117025 és a 4249117129 BKV cikkszámokhoz tartozó azonosító adatokat. A OPERATING SYSTEM: WINDOWS 7 ULTIMATE, 64BIT rendszert előre telepítve kérjük.

3. Kérdés: Ezúton kérünk segítséget az alábbi tételeknél, mert beazonosíthatatlanok (gyártó és pontos típus megjelölést kérnének).

	<u>Védelmi egységek:</u>
Ellenállás 750V DC 300hm	XDA-ZRF55/400013517-30R
Ellenállás	XDA:ZRF55/400012517-50R, 750 V, 50 Ohm,
Sönt	LLZ:NW4000A/60MV-AG, 4000 A / 60 mV
Sönt	LLZ:NW1000A/150MV, 1000A / 150mV
Huzal ellenállás	XDA:GRF20/267S840R, 200 W,
DC-átalakító	KCK:B13038F1-OPT.336 VariTrans típus
Blokkoló mágnes	BEW:TGN15
Feszültség átalakító	E10433-E9511-H100 SITRAS DPU96 VD-hoz
Feszültség-idő relé	DOL:BA9054/_13DC0,5-5V
Hőelem	ETH:2670143 (NC) záró
Hőelem	ETH:2670144 (NC) nyitó
Mágneskapcsoló	HOJ:G800-NEG, 549-es lista
Mérő átalakító	KCK:F-650-2A2, AC / DC
Sönt	LLZ:NW8000A/60MV-AG, 8000 A / 60 mV
Táblaműszer	LLZ:MA19NB606X0000008
Huzal ellenállás	DRR:GWK15033R10%M4, Vitreous enamel, 33 Ohm
Huzal ellenállás	DRR:GBS30/133-3RO-10%, Vitreous enamel, 3 Ohm

	Védelmi egységek:
Huzal ellenállás	DRR:GWS500SB-3K9-10%, Vitreous enamel 3,9 kOhm
Huzal ellenállás	XDA:GRV20/267S120R51, 200 W, 120 Ohm
Dióda	WCS:W3270NC220CAA
Tírisztor	WCS:U3029/229E, W1C
MODEM	7VR9201, KS2000i
Érintő panel	HMI helyi megjelenítő érintő panel

3.Válasz: Az első oszlopban szereplő tételek típusa a Siemens termékek megnevezései, a második oszlopban a Siemens gyártási azonosító számok találhatóak. Az utolsó két sor tekintében lásd a 2.a) kérdésre adott választ.

Budapest, 2015. november 17.

Üdvözlettel:

Balla Géza

dr. Gara Richárd
csoportvezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
KÖRÜNKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1072 Budapest, Akácfa u. 15.

