
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

Villamos kocsiszínek szabványossági felülvizsgálata

1. A méréseket a hatályos szabványokban és előírásokban meghatározott módon, megfelelő állapotú és az adott feladat elvégzésére alkalmas eszközökkel/berendezésekkel kell elvégezni.
2. Minden berendezés eszköz szabványossági mérését tételesen el kell végezni. A folyamatosan működő berendezések esetében az üzemeltetővel egyeztetett módon a szűrőpróba szerű vizsgálatok elvégzésére is van lehetőség - ahol ezt a szabvány megengedi – de ezek aránya sem lehet 50%-nál kevesebb.
3. A kötelező vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát, a vizsgálatok módját és dokumentálását országos (MSZ-EN) szabványok és rendeletek írják elő. A méréseket csak „mérőpárok” végezhetik, a munkálatokhoz szükséges előírt létszámot a vállalkozónak kell biztosítania.
4. Az elvégzendő munkák esetenként csak üzemszünetben, illetve a szomszédos technológiai berendezések feszültségmentesítése után végezhetők el. A feszültségmentesítést Megrendelő biztosítja.
5. A végzendő szakirányú feladatokat az alábbi előírások ismeretében kell végezni:
 - 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet
 - 54/2014 (XII.5.) BM rendelet
 - 54/2014 (XII.5.) BM rendelethez tartozó TVMI-k alapján az összes vonatkozó szabvány figyelembe vételével (de különösen MSZ 07:5017:83 és MSZ EN 50122) a szükséges és előírt szabványossági felülvizsgálatok elvégzése.
6. A szabványossági vizsgálatról készült jegyzőkönyvet 1 papír alapú + 1 elektronikus példányban kell a Vállalkozónak átadnia. A jegyzőkönyvet a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) ajánlásainak figyelembe vételével kell elkészíteni.

7. Minimális megrendelési egység: 1 kocsiszín. Megrendelő egyszerre legfeljebb 2 kocsiszínre ad ki megrendelést.
8. A kocsiszínek viszonylag régen és több ütemben épültek. Életkoruk és sajátosságaik miatt dokumentációjuk nem teljes.
9. Az előző jegyzőkönyveket és a rendelkezésünkre álló terveket a felülvizsgálók részére Megrendelő átadja, de ez nem teljeskörű. Egyes rajzokat (pl.: leágazási rajzok) bizonyos esetekben újra fel kell mérni és újra meg kell rajzolni (külön költségtérítés nélkül).
10. Megrendelő 1 fő üzemi kísérőt a munka során biztosít.

