

1. sz. függelék

Műszaki követelmények (diszpozíció):

- Ajánlattevőnek a Fogmaker gyártmányú telepített automata tűzoltó rendszer szervizelését, illetve eseti javítását kell elvégeznie.
- Ajánlattevőnek az elvégzendő kötelező karbantartási munkák vállalkozói rezióradíjait és egységárait a 2. számú melléklet (Ajánlati árak táblázata) szerint tételesen meg kell adnia.
- Az oltótartályon jól látható helyen a felülvizsgálatok elvégzését igazoló feliratot kell elhelyezni. A feliratnak tartalmaznia kell a felülvizsgálat érvényességi idejét, vagy a következő felülvizsgálat esedékességét.

Az éves felülvizsgálat során elvégzendő munkák:

- oltó és érzékelő tartályok nyomás ellenőrzése (vizuális)
- oltó és érzékelő ág sértetlenségének, csatlakozók, toldó és rögzítő elemek rögzítettségének ellenőrzése, porlasztó csúcsok sértetlen állapotának felmérése.
- audio és vizuális tűzriasztás tesztje
- felülvizsgálati jegyzőkönyv átadása Megrendelő részére

Az éves felülvizsgálat során az alábbi alkatrészek cseréjét kell elvégezni:

- kötőelemek cseréje, pótlása szükség szerint

Az 5 éves felülvizsgálat során elvégzendő munkák:

- rendszer kikapcsolása, oltótartály kiszerelés
- oltófolyadék leszívása, tartály újra töltés
- Fogmaker tömítés garnitúra csere (szelep és hidraulikus csatlakozásoknál)
- rendszerélesztés
- oltó és érzékelő tartályok nyomás ellenőrzése (vizuális)
- oltó és érzékelő ág sértetlenségének, csatlakozók, toldó és rögzítő elemek ellenőrzése, porlasztó csúcsok sértetlen állapotának felmérése.
- audio és vizuális tűzriasztás tesztje
- felülvizsgálati jegyzőkönyv átadása Megrendelő részére
- a cserélt oltófolyadék elszállítása, megsemmisítése

A felülvizsgálat során az alábbi alkatrészek cseréjét kell elvégezni:

- újratöltött oltótartály
- tömítés javító készlet (cikkszám: 1932)

- érzékelő ág folyadék 0,5l: (cikkszám: 7033)
- oltófolyadék -35C fok 6,5-7,5 liter (cikkszám: 1891):
- Hidraulikatömítés: (cikkszám: 5606)
- szükség szerint, kötőelemek cseréje, pótlása

Elvégzendő feladatok

- Az eseti javítások rezióradójának tartalmaznia kell minden, a tevékenység elvégzésével kapcsolatban felmerülő költséget, különösen a kiszállási díjat és a kilométerdíjat, javítási alkalomra vetítve. Az eseti javítások rezióradójának nem kell tartalmaznia a javításhoz felhasznált alkatrészek költségét.
- Ajánlattevőnek a karbantartási (szerviz) munkát a gyártóműi előírás szerinti tartalommal köteles elvégezni a szolgáltatás keretében megadott egységár fejében.
- Eseti javítási igény esetén az Ajánlattevőnek előzetes hibafelmérést követően árajánlatot kell készítenie a kalkulált költségekről. Ajánlattevő a javítást csak az előzetes költségkalkuláció írásbeli elfogadása után kezdheti meg.
- Ajánlattevőnek rendelkezni kell a tűzoltó berendezés szervizelésére, javítására kiképzett dolgozókkal.
- Ajánlattevőnek rendelkezni kell a tűzoltó berendezés szervizeléséhez és javításához szükséges berendezésekkel és eszközökkel.
- Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a Fogmaker AB által kiadott nyilatkozattal, képesítéssel és engedéllyel, amely alapján a telepített automata tűzoltórendszer felülvizsgálatát, szervizelését illetve eseti javítását el tudják végezni.